防火対象物点検　防災管理点検の必要なビル

防火対象物の種別			防火対象物点検の必要なビル			防災管理点検の必要なビル	
			対象となる用途	2方向避難可能なビル 収容人員	地上への避難階段が1つしかないビル 収容人員	対象となる用途	対象となる規模
一	イ	劇　場	○	300人以上	30人以上	○	階数が、 11以上の場合 延面積　1万㎡　以上 階数が、 5以上 10以下の場合 延面積　2万㎡　以上 階数が、 4以下の場合 延面積　5万㎡　以上
	ロ	公会堂	○	300人以上	30人以上	○	
二	イ	ｷｬﾊﾞﾚｰ	○	300人以上	30人以上	○	
	ロ	遊戯場	○	300人以上	30人以上	○	
	ハ	風俗店等	○	300人以上	30人以上	○	
	ニ	ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ等	○	300人以上	30人以上	○	
三	イ	料理店	○	300人以上	30人以上	○	
	ロ	飲食店	○	300人以上	30人以上	○	
四		百　貨　店	○	300人以上	30人以上	○	
五	イ	旅　館	○	300人以上	30人以上	○	
	ロ	共同住宅					
六	イ	病院	○	300人以上	30人以上	○	
	ロ	福祉(入居)	○	300人以上	30人以上	○	
	ハ	福祉(通所)	○	300人以上	30人以上	○	
	ニ	幼稚園	○	300人以上	30人以上	○	
七		各種学校				○	
八		図　　書　　館				○	
九	イ	サウナ	○	300人以上	30人以上	○	
	ロ	一般浴場				○	
十		停　　車　　場				○	
十一		神　　社				○	
十二	イ	工　　場				○	
	ロ	映画ｽﾀｼﾞｵ				○	
十三	イ	車　　庫				○	
	ロ	格　納　庫					
十四		倉　　庫					
十五		事　　業　　所				○	
十六	イ	複合用途防火対象物（1項～4項、5項(イ)、6項、9項(イ)の用途を含むもの）	○	300人以上	30人以上	○	
	ロ	複合用途防火対象物（上記以外のもの）				○	
十六の二		地下街　※	○	300人以上	30人以上	○	
十六の三		準地下街	○	300人以上	30人以上	○	
十九		重要文化財					

は特定防火対象物を示す